

Konformitätserklärung

gemäß 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

Wir, die Firma

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklären, dass das unten aufgeführte Produkt die Sicherheitsanforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.

Produkt:

GEMÜ 1231

Produktnname:

Elektrischer Stellungsrückmelder

Angewandte Norm in Teilen:

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

EN 60947-5-6:2000-01

EN IEC 60947-5-2:2020

Gemäß Artikel 2, Absatz 2 d i und ii der EMV-Richtlinie 2014/30/EU fallen Gerätevarianten, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften einen so niedrigen elektromagnetischen Emissionspegel haben oder in so geringem Umfang zu elektromagnetischen Emissionen beitragen, dass ein bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten und sonstigen Betriebsmitteln möglich ist, und unter Einfluss der bei ihrem Einsatz üblichen elektromagnetischen Störungen ohne unzumutbare Beeinträchtigung betrieben werden können, nicht unter diese Richtlinie.

Hinweis:

Die Normen werden nur bei Produkten mit elektromotorischem Antrieb angewendet.


i.V. M. Barghoorn
Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 25.11.2021

Konformitätserklärung

gemäß 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie)

Wir, die Firma

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklären, dass das unten aufgeführte Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.

Produkt:

GEMÜ 1231

Produktnname:

Elektrischer Stellungsrückmelder

Explosionsschutzkennung:

Gas: II 2G Ex ib IIC T6 Gb

Staub: II 2D Ex ib IIIB T80°C Db

EU- Baumusterprüfbescheinigung:

IBExU04ATEX1175 X

Benannte Stelle:

IBExU, Nr. 0637

Erläuterungen:

Besondere Bedingungen oder Einsatzgrenzen siehe Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ der Betriebsanleitung.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit den nachfolgend genannten Normen, in deren Zuständigkeit das oben genannte Produkt fällt:

- EN IEC 60079-0:2018
- EN 60079-11:2012

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Firma GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG.


i.V. M. Barghoorn
Leiter Globale Technik

Ingelfingen, 25.11.2021