

# Декларация соответствия ЕС

**согласно 2014/30/EU (Директива по электромагнитной совместимости)**

Мы, компания

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach,

заявляем, что указанный ниже продукт отвечает требованиям Директивы 2014/30/EC по электромагнитной совместимости.

**Наименование продукта:** GEMÜ 1242

**Применяемые стандарты:**

• **Помехоустойчивость:**

24V DC, IO-Link, DeviceNet: EN 61000-6-2  
Интерфейс AS: согласно спец. 3.0 интерфейса AS

• **Эмиссия помех:**

24V DC, IO-Link, DeviceNet: EN 61000-6-3  
Интерфейс AS: согласно спец. 3.0 интерфейса AS

Ingelfingen-Criesbach, 04-06-2018



Иоахим Брин  
Технический директор

# Декларация соответствия ЕС

## согласно 2014/34/EU (ATEX)

Мы, компания

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8  
D-74653 Ingelfingen-Criesbach,

заявляем, что указанное ниже устройство отвечает требованиям Директивы 2014/34/EU относительно использования по назначению во взрывоопасных зонах.

**Наименование устройства:** Электрический индикатор положения GEMÜ 1242

**Маркировка класса взрывозащиты :** Газ:  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc X

Пыль:  II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Протокол типовых испытаний: IBExU18ATEXB008 X

**Примечания:**

Особые условия или предельные значения см. главу «Использование по назначению» руководства по эксплуатации.

Выполнение основных требований по технике безопасности и охране здоровья обеспечивается за счет соответствия перечисленным ниже стандартам, которые действуют в отношении вышеуказанного устройства.

- DIN EN 60079-0:2012+A11:2013
- DIN EN 60079-7:2015
- DIN EN 60079-15:2010
- DIN EN 60079-31:2014

Ingelfingen-Criesbach, 04-06-2018



Иоахим Брин  
Технический директор