

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GEMÜ Gebr. Müller GmbH & Co. KG
Fritz Müller Straße 6-8
74665 INGELFINGEN
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne papillon VICTORIA R480 - DN20

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC NY 249**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 31 mai au 13 juin 2023.
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from May 31 to June 13, 2023.

Commentaires / Comments :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.

Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

VANNES PAPILLON VICTORIA - GEMÜ

Références / References : (4 articles et leurs variantes)

R480 - DN 20 à 600
R481 - DN 20 à 600
R487 - DN 20 à 600
R488 - DN 20 à 600

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 20 juin 2023
Date d'expiration / Expiry date : 20 juin 2028

Commentaires / Comments :